

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Шушенскому и Ермаковскому районам

662713, п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10; тел. 8(39139) 3-25-52

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ермаковское

(место составления акта)

“ 15 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 47

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское,

(место проведения проверки)

ул. Ленина, 92, 1 этаж, пом. 1

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 25.02.2021 года

№ 47 подписанного главным государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов
по пожарному надзору Матанцевым В.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский»

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ”	марта	20 21	г. с	10	час.	10	мин. до	11	час.	10	мин.	Продолжительность	1 ч
“ 10 ”	марта	20 21	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч
“ 12 ”	марта	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч
“ 15 ”	марта	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) рабочих дня/ 4 (четыре) часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 25.02.2021 года

(заполняется при проведении выездной проверки)

и.о. директора КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» Кузьмина Наталья Васильевна, путем личного вручения копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиков Вячеслав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» Кузьмина Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Для отделки потолка, в помещении фойе, допущено применение отделочного материала (пенопластовой плитки), показатели пожарной опасности которого не установлены	ст. 6 (1) – Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1 «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности». ст. 134 (1) - требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях; п.п. 6 - область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29	юридическое лицо: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский»

		приложения к настоящему Федеральному закону. табл. 28 (1) – Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности - Ф3.5; Класс пожарной опасности материала, не более указанного; для стен и потолков; Общие коридоры, холлы, фойе – Класс материала, не более указанного, для стен и потолков – КМ1	
2	Для отделки стен, в помещении фойе, допущено применение отделочных материалов (бумажных обой), показатели пожарной опасности которого не установлены	ст. 6 (1) – Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1 «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности». ст. 134 (1) - требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях; п.п. 6 - область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. табл. 28 (1) – Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности - Ф3.5; Класс пожарной опасности материала, не более указанного; для стен и потолков; Общие коридоры, холлы, фойе – Класс материала, не более указанного, для стен и потолков – КМ1	юридическое лицо: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский»
3	Габаритные размеры эвакуационного выхода, ведущего из помещения	п. 23 (3) - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации	юридическое лицо: КГБУ СО «Комплексный

фойе в тамбур, не соответствует требованиям (высота в свету составляет 1,80 м., ширина 0,75 м).

обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

ст. 4 (1) – Техническое регулирование в области пожарной безопасности

ч. 4 (1) – В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

ст. 6 (1) – Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1 «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в

центр социального обслуживания населения «Ермаковский»

		соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности». п. 4.2.18 (2) – Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода – расчетное, экспериментальное или иное. п. 4.2.19 (2) – Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 12.03.2021г. сделана соответствующая запись



Седиков В.С.

(подпись проверяющего)



Кузьмина Н.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Помет (подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту проверки от 12.03.2021 года № 47;
2. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 47/1/1-3 от 12.03.2021;

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору



Седиков В.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кузьмина Наталья Васильевна, и.о. директора КГБУ СО «Комплексный центр социального

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

обслуживания населения «Ермаковский»

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“15” 03 2021 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Согласовано:

Начальник ОНД и ПР по Шушенскому
и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Красноярскому краю
подполковник вн. службы

Матанцев В.В.

« » 2021 год.

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19

Юридическое лицо: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» зарегистрировано в налоговом органе 13 января 2003 года. Согласно устава, учредителем КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» является министерство социальной политики Красноярского края. Руководителем юридического лица КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» является и.о. директора Кузьмина Наталья Васильевна (Приказ № 317-ОК от 30.06.2020 года «О назначении на должность»).

Наружное освещение находится в исправном состоянии. Противопожарные разрывы между зданиями и строениями соответствуют действующим строительным нормам и правилам, со всех сторон здания имеется проезд для пожарного автомобиля. Объект оборудован наружным противопожарным водоснабжением, до ближайшего пожарного гидранта 100 метров.

Помещения КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский», с. Ермаковское, ул. Ленина, 92, 1 этаж, пом. 1: расположены на первом этаже в правой части отдельно стоящего, двухэтажного здания, второй степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности занимаемых помещений Ф 3.5. Несущие стены и перегородки кирпичные, межэтажное и потолочное перекрытия – выполнены из железобетонных плит. Кровля здания четырехскатная, шиферная по деревянной обрешетке. Общая площадь занимаемых помещений составляет 94,1 кв. метра., 1973 года постройки. Здание оборудовано телефонной связью. Отопление в здании водяное от центральной котельной, вентиляция естественная.

Помещения оборудованы одним эвакуационным выходом ведущим непосредственно наружу из здания. Двери эвакуационного выхода открываются по ходу движения из здания, закрываются на легкооткрываемые изнутри запоры, загромождения на путях эвакуации отсутствуют. Во всех помещениях вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны. На видном месте размещен план эвакуации людей в случае возникновения пожара, оформлен в соответствии с требованиями.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре, находится в исправном состоянии. Заключен контракт на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АПС и СОУЭ с лицензионной фирмой ООО «Акмейз» (Контракт на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации № 142/01/21 от 25.01.2021 года). Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС и СОУЭ проводятся ежемесячно, проставляются соответствующие отметки в журнале учета ТО и ППР. На момент проведения проверки АПС и СОУЭ находится в исправном состоянии. Руководителем организации организовано ежеквартальное проведение проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации, оформляются акты по итогам проверок. На объекте хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (Проект на АПС и СОУЭ).

Объект в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 3 штук, из них: ОП-5 – 2 шт., ОП-4 – 1 шт. На момент проверки все огнетушители находятся в исправном состоянии, своевременно перезаряжены. Огнетушители расположены на видных местах, вблизи от эвакуационных выходов, каждый огнетушитель имеет порядковый номер, находятся согласно определенных мест. На каждый огнетушитель заведен эксплуатационный паспорт. На объекте распорядительным документом определено ответственное лицо за учет, наличие и готовность к действию первичных средств пожаротушения (Приказ № 8А от 11.01.2021 года «О назначении лиц, ответственных за средства пожаротушения и проведение инструктажей по ПБ»).

Силовые и осветительные электрические сети проложены частично скрыто, частично скрыто по стенам и потолкам в коробах. Все светильники в полном объеме закрыты защитными плафонами (рассеивателями). Во всех местах соединения электрических проводов имеются электрораспределительные коробки, которые закрыты защитными крышками.

Общее: Руководитель объекта (и.о. директора Кузьмина Н.В.) прошла обучение по программе пожарно-технического минимума, что подтверждается квалификационным удостоверением № 5358 от 30.06.2020г. На объекте распорядительным документом назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность (Приказ № 5А от 11.01.2021 года «О назначении ответственного за пожарную безопасность»). На объекте разработана инструкция по мерам

пожарной безопасности. С работниками регулярно проводятся противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности. Имеется журнал инструктажей установленной формы. На объекте разработан график проведения повторных противопожарных инструктажей. Распорядительным документом в учреждении назначено ответственное лицо за проведение противопожарных инструктажей с работниками (Приказ № 8А от 11.010.2021 года «О назначении лиц, ответственных за средства пожаротушения и проведение инструктажей по ПБ»). С целью проведения разъяснительной работы в области пожарной безопасности оформлен информационный стенд «Уголок пожарной безопасности» с использованием тематических плакатов и соответствующей информации, информация регулярно обновляется. Имеется план проведения вводного и первичных инструктажей по мерам пожарной безопасности. В учреждении разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей. При выборочном опросе работники учреждения показали удовлетворительные знания на предмет пользования первичными средствами пожаротушения и плана действий при возникновении пожара.

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов
по пожарному надзору



В.С. Седиков