

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отделение надзорной деятельности по Ермаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Красноярскому краю, 662820, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104, тел. 8 (39138) 2-11-11
(kyar-ofps27-fs43@sibirrc.mchs.ru)

с. Ермаковское
(место составления акта)

“ 04 ” марта 20 16 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 26

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское,
(место проведения проверки)
ул. Ленина, 92, 1 этаж, пом. 1.

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 11.02.2016 года
№ 26 подписанного главным государственным инспектором Ермаковского района по пожарному
надзору Седиковым В.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Ермаковский»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ”	февраля	20 16 г. с	17 час. 00 мин. до	18 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч
“ 01 ”	марта	20 16 г. с	15 час. 00 мин. до	17 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч
“ 04 ”	марта	20 16 г. с	11 час. 00 мин. до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня / 4 (четыре) часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Ермаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

11.02.2016г. ВрИО директора МБУ «КЦСОН «Ермаковский» Гусакова Татьяна Валерьевна,
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

путем личного вручения копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 26 от
11.02.2016 года и копии уведомления о проведении плановой выездной проверки № 2-9-8-83 от
11.02.2016 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Ермаковского района по пожарному надзору Седиков Вячеслав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: ВРИО директора МБУ «КЦСОН «Ермаковский» Гусакова Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

не выявлено


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) сделана соответствующая запись.

 В.С. Седиков
(подпись проверяющего)

 Гусакова Т.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.;
2. Свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юр. лиц № 005913901;
3. Свидетельство о постановке на учет юр. лица в налоговом органе № 005227950;
4. Приказ № 1 «А» «О назначении ответственных лиц»;
5. Приказ № 119 от 28.10.2013 года «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность»;
6. Приказ № 120 от 28.10.2013 года «О назначении лиц, ответственных за средства пожаротушения»;
7. Свидетельство о государственной регистрации права № 411083;
8. Приказ № 288 от 31.12.2015 «Об установлении противопожарного режима»;
9. Приказ № 07 от 25.01.2013 года «О назначении на должность»;

Главный государственный инспектор
Ермаковского района по пожарному надзору



Седиков В.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гусакова Татьяна Валерьевна, ВРИО директора МБУ «КЦСОН «Ермаковский»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 04 ” 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» зарегистрировано в налоговом органе 15 января 2003 года. Согласно устава, учредителем МБУ «КЦСОН «Ермаковский» является администрация Ермаковского района. Руководителем юридического лица МБУ «КЦСОН «Ермаковский» является ВрИО директора Гусакова Татьяна Валерьевна (Приказ № 07 от 25.01.2013 года «О назначении на должность»).

Наружное освещение находится в исправном состоянии. Противопожарные разрывы между зданиями и строениями соответствуют действующим строительным нормам и правилам, со всех сторон здания имеется проезд для пожарного автомобиля. Объект оборудован наружным противопожарным водоснабжением, до ближайшего пожарного гидранта 200 метров.

Помещения социального обслуживания населения на дому МБУ «КЦСОН «Ермаковский», с. Ермаковское, ул. Ленина, 92, 1 этаж, пом. 1: расположены на первом этаже в правой части отдельно стоящего, двухэтажного здания, второй степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 3.5. Несущие стены и перегородки кирпичные, межэтажное и потолочное перекрытия – выполнены из железобетонных плит. Кровля здания четырехскатная, шиферная по деревянной обрешетке. Общая площадь занимаемых помещений составляет 94,1 кв. метра., 1973 года постройки. Здание оборудовано телефонной связью. Отопление в здании водяное от центральной котельной, вентиляция естественная.

Помещения оборудованы одним эвакуационным выходом ведущим непосредственно наружу из здания. Двери эвакуационных выходов открываются по ходу движения из здания, закрываются на легкооткрываемые изнутри запоры, загромождения на путях эвакуации отсутствуют. Во всех помещениях вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны. На видном месте размещен план эвакуации людей в случае возникновения пожара, оформлен в соответствии с требованиями.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре, находится в исправном состоянии. Заключен контракт на техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт АПС и СОУЭ с лицензионной фирмой ООО «Акмейз» (Контракт на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации № 08/01/16 от 11.01.2016 года). Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС и СОУЭ проводятся ежемесячно, проставляются соответствующие отметки в журнале учета ТО и ППР. На момент проведения проверки АПС и СОУЭ находится в исправном состоянии. Руководителем организации организовано ежеквартальное проведение проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации, оформляются акты по итогам проверок. На объекте храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (Проект на АПС и СОУЭ).

Объект в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 3 штук, из них: ОП-8 – 1 шт., ОП-4 – 2 шт. На момент проверки все огнетушители находятся в исправном состоянии, своевременно перезаряжены. Огнетушители расположены на видных местах, вблизи от эвакуационных выходов, каждый огнетушитель имеет порядковый номер, находятся согласно определенных мест. На каждый огнетушитель заведен эксплуатационный паспорт. На объекте распорядительным документом определено ответственное лицо за учет, наличие и готовность к действию первичных средств пожаротушения (Приказ № 120 от 28.10.2013 года «О назначении лиц, ответственных за средства пожаротушения»).

Силовые и осветительные электрические сети проложены частично скрыто, частично скрыто по стенам и потолкам в коробах. Все светильники в полном объеме закрыты защитными плафонами (расеивателями). Во всех местах соединения электрических проводов имеются электрораспределительные коробки, которые закрыты защитными крышками

Общее: В соответствии с п. 31 приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», руководитель объекта (ВрИО директора Гусакова Т.В.) и лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности Сазанов А.В. прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, что подтверждается квалификационными удостоверениями (от 25.10.2013 № б/н, от

17.10.2014 № 00125). На объекте распорядительным документом назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность (Приказ № 119 от 28.10.2013 года «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность»). На объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствует разделу 18 ППР в РФ. С работниками регулярно проводятся противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности. Имеется журнал инструктажей установленной формы. На объекте разработан график проведения повторных противопожарных инструктажей. Распорядительным документом в учреждении назначено ответственное лицо за проведение противопожарных инструктажей с работниками (Приказ № 1А от 11.01.2016 года). С целью проведения разъяснительной работы в области пожарной безопасности оформлен информационный стенд «Уголок пожарной безопасности» с использованием тематических плакатов и соответствующей информации, информация регулярно обновляется. Имеется план проведения вводного и первичных инструктажей по мерам пожарной безопасности. В учреждении разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей. На объекте распорядительным документом установлен противопожарный режим в учреждении (Приказ № 288 от 31.12.2015 года). При выборочном опросе работники учреждения показали удовлетворительные знания на предмет пользования первичными средствами пожаротушения и плана действий при возникновении пожара.

Главный государственный инспектор Ермаковского района
по пожарному надзору



В.С. Седиков